T.C.
SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Müdürlüğü

GENEL ÖZELLİKLER

- Malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- Teklif edilen tüm malzemelerin imal yılı 2026 yılı ve sonrası olacaktır.
- Teklif edilen tüm malzemeler orijinal ambalajı içerisinde olacaktır.
- Tüm malzemeler orijinal olacaktır. Teklif edilen tüm malzemelerin orijinal katalogları ve kullanım kılavuzları ile birlikte Türkçe katalog ve kullanım kılavuzları distribütör kaşeli olarak istekliler teklif dosyasında idareye teslim edilecektir.
- Malzeme üzerinde, katalog harici değişiklik yapılmış ise, bu değişiklik üretici firma tarafından onaylı olacaktır ve üreticiden onaylı belge kopyalarını istekliler teklif dosyasında idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır.
- Tüm malzemeler CE belgeli, TS ve EN ya da Uluslararası geçerliliği olan standartlarda olacaktır ve üreticiden onaylı belge kopyalarını istekliler teklif dosyasında idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır.
- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve modelini teklif dosyasında idareye kaşe ve imzalı olarak sunacaktır.
- İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait, tüm dokümanlar, belgeler ve teklif edilen ürünler uygunluk değerlendirmesine alınacaktır. Teknik Şartnameye uymayan teklifte bulunan istekliler, teklif aşamasında, değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ürünlerin teslim adresi idare adresi olacaktır. Teslim aşamasında yüklenici idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
- Ürünler ile ilgili kullanım ve bakım eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar idare tarafından belirlenecektir.

YAZILI FİYAT TEKLİFİ

	19.10.2026

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Yangın Müdahalelerinde kullanılmak üzere satın alınması istenen aşağıda cins ve miktarları yazılı 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre belirlenen şartname esaslarına uygun son fiyatlar üzerinden vermeyi kabul ve teklif ederim.

KDV HARİÇ FİYATLARININ BELİRLENMESİ RİCA OLUNUR.

NOT: Damga vergisi karar pulu ve kanuni kesintiler yükleniciye aittir.

SATIN ALMACA DOLDURULACAK		**MÜESSESECE DOLDURULACAK**		
SIRA NO	**CİNSİ**	**MİKTARI**	**K.D.V. HARİÇ FİYATI**	**K.D.V. HARİÇ FİYATI**
1-	**REKOR (85'LİK)**	20 ADET		
2-	**REKOR (110'LUK)**	2 ADET		
3-	**YANMAZ ELDİVEN:**	5 ADET		
4	**MAZOT POMPASI:**	1 ADET		
FİRMA ÜNVANI …….…../…../2026		**YEKÜN**		

11.2. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ARAÇ, GEREÇLER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YANMAZ ELDİVEN :

- Eldiven ateşe dayanıklı, su geçirmez İnek-Nappa siyah deriden (1,3mm.-1,5mm. Kalınlığında) imal edilmiş olmalıdır.
- Eldivenin bilek kısmında, korunmayı sağlamak amacıyla, lastikli büzme sistemi 3. 4. 5. 6. 7. 8. bulunmalıdır.
- Eldivenin iç kısmında ateşe dayanıklı Eurotex-Insert 100% Polyurethan (Yaklaşık 35gr/m2) ek katman bulunmalıdır.
- Eldivenin iç kısmında ateşe dayanıklı 100% Kevlar Para-Aramid sarı renkli astar (yaklaşık 210gr/m2) bulunmalıdır. Eldivenin bilek kısmındaki lastikli büzgüden sonra, dirseğe doğru genişleyen manşet kısmi ateşe dayanıklı, su geçirmez Süet deriden (1,4 mm.±0,1mm.) imal edilmiş olmalıdır.
- Eldivenin manşet kısmının üst tarafında görünmeyi sağlamak üzere 2,5cm. x 18cm. ebatlarında ateşe dayanıklı sarı reflektif bant bulunmalıdır.
- Eldivenin manşet astarında, ateşe dayanıklı 35% Viskose (yaklaşık 165gr/m2) ve Meta-Aramid kullanılmalıdır.

- Eldivenin manşet kısmında, ateşe dayanıklı, ayarlanabilir. Velcro yapışmalı kilit bulunmalıdır. 65% bağı Eldivende kullanılan dikiş iplikleri, ateşe dayanıklı 100% Kevlar Para-Aramid olmalıdır.
- Eldivenin üstünde, parmak boğumlarını korumak üzere, ilave olarak ateşe dayanıklı, su geçirmez İnek-Nappa deriden, kapitone edilmiş katman bulunmalıdır.
  Eldivenin CE ve EN 659: 2003 + A1:2008 sertifikalarına sahip olmalıdır.

REKOR : Alman tipi alüminyum, 85' lik kafa olacaktır.

REKOR : Alman tipi alüminyum, hortuma giriş kısmı 110' luk kafa, diğer tarafı içten dişli olacaktır

MAZOT POMPASI

- Çalışma Voltajı 12 Volt olacaktır.
- Güç 40 watt olacaktır.
- Devir hızı dakikada yaklaşık 8500R olacaktır.
- Çap olarak 16 mm olacaktır.