



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:01.02.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,72			7,41	6.5 - 9
SICAKLIK	7,1			6,9	°C
BULANIKLIK	5,01	0,86	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	361			370	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,09	0,60	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,054			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,15	ppm
PERMANGANAT				10,7	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.