



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:01.03.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,92			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	6,5			6,4	°C
BULANIKLIK	5,29	1,32	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	337			342	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,07	0,57	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,139			0,007	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,83	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.