



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:01.04.2020

ÇARŞAMBA

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 8,24 | | | 7,93 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 7,4 | | | 7,3 | °C |
| BULANIKLIK | 5,65 | 1,54 | 0,09 | 0,09 | < 1 ntu |
| RENK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 363 | | | 368 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,3 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,08 | 0,73 | 0,08 | 0,08 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,068 | | | 0,008 | <0.05mg/L |
| KLORÜR | | | | 13,49 | <250 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,31 | ppm |
| KALSİYUM | | | | 72,4 | mg / L |
| MAGNEZYUM | | | | 5,76 | mg / L |
| TOPLAM SERTLİK | | | | 20,5 | FS |
| BAKİR | | | | 0,22 | < 2 mg/L |
| SÜLFAT | | | | 0,16 | mg / L |
| FOSFAT | | | | 0,03 | mg / L |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.