



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:01.05.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,84			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	8,7			8,4	°C
BULANIKLIK	4,64	0,76	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	377			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,07	0,51	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,052			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.