



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 01.07.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,83			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	12,0			9,3	°C
BULANIKLIK	2,66	1,02	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	345			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,6				mg / L
DEMİR	0,06	0,78	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,026			0,007	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	135,42				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,02				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,22				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.