



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 01.08.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,92			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	10,8			9,6	°C
BULANIKLIK	2,83	1,71	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	383			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,06	0,71	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,038			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,96	ppm
PHs				+0,29	
ALKANİTE	225,70				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,7				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.