



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:01.09.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,56			7,42	6.5 - 9
SICAKLIK	17,6			16,8	°C
BULANIKLIK	33,4	2,09	0,15	0,15	< 1 ntu
RENK	30	0	0	0	
İLETKENLİK	304			317	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,21	0,49	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,480			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				10,75	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				2,13	ppm
KALSİYUM				51,6	mg / L
MAGNEZYUM				7,44	mg / L
TOPLAM SERTLİK				16,0	FS
BAKIR				0,13	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.