



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 01.10.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	14,1			13,7	°C
BULANIKLIK	17,2	2,27	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	362			365	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,13	0,46	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,307			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	170,80				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,17				< 0.5 mg/L
NİTRAT	10,4				< 50 mg/L
AMONYAK	0,07				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.