



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:01.10.2021

CUMA

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,45 | | | 7,41 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 16,4 | | | 16,3 | °C |
| BULANIKLIK | 27,9 | 2,84 | 0,01 | 0,01 | < 1 ntu |
| RENK | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 310 | | | 319 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,1 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,17 | 0,69 | 0,06 | 0,06 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,344 | | | 0,005 | < 0.05 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,34 | ppm |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| TPLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.