



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:01.11.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,70			7,65	6.5 - 9
SICAKLIK	13,2			13,0	°C
BULANIKLIK	21,6	1,46	0,13	0,13	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	378			379	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,21	0,39	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,298			0,010	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,61	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.