



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 01.11.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,77			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	15,9			15,5	°C
BULANIKLIK	14,6	0,88	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	360			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,12	0,39	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,193			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
PHs				+0,01	
ALKANİTE	195,2				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,12				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,07				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.