



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 02.01.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,99			7,58	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			9,2	°C
BULANIKLIK	19,5	1,35	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	348			359	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,4				mg / L
DEMİR	0,28	0,59	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,246			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
PHs				+0,06	
ALKANİTE	213,5				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,11				< 0.5 mg/L
NİTRAT	6,2				< 50 mg/L
AMONYAK	0,06				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.