



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.03.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,94			7,61	6.5 - 9
SICAKLIK	6,7			6,6	°C
BULANIKLIK	2,63	0,67	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	368			377	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,3				mg / L
DEMİR	0,05	0,69	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,032			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,90	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.