



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.04.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,85						7,59		6.5 - 9
SICAKLIK	7,2						6,9		°C
BULANIKLIK	7,95		0,86		0,03		0,03		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	374						381		< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,3								mg /L
DEMİR	0,07		0,80		0,05		0,05		< 0.2mg/L
MANGAN	0,116						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,11		ppm
PERMANGANAT							0,64		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,05	0,01	0,24	0,13	-	0,02	-	0,06	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.