



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:02.04.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,25			7,96	6.5 - 9
SICAKLIK	7,8			7,7	°C
BULANIKLIK	6,01	1,63	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	363			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,10	0,80	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,065			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PHs				+0,16	
ALKANİTE	219,6				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,3				mg / L
NİTRİT	0,3				< 0.5 mg/L
NİTRAT	5,5				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.