



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.06.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,11						7,90		6.5 - 9
SICAKLIK	8,9						8,5		°C
BULANIKLIK	3,12		2,18		0,09		0,09		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	360						372		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,06		0,76		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,029						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,26		ppm
PERMANGANAT							0,48		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,05	0,57	0,35	0,62	-	0,21	0,69	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.