



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:02.06.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,92			7,77	6.5 - 9
SICAKLIK	10,3			9,2	°C
BULANIKLIK	2,64	1,10	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	344			362	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,06	0,74	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,026			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				14,51	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
KALSİYUM				76,8	mg / L
MAGNEZYUM				6,24	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,8	FS
BAKIR				0,45	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,17	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.