



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 02.07.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	10,4			9,8	°C
BULANIKLIK	2,56	1,20	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	367			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,86	0,10	0,10	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,025			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
PHs				+0,06	
ALKANİTE	244				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,06				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,46				< 50 mg/L
AMONYAK	0,06				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.