



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.07.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,87			7,71	6.5 - 9
SICAKLIK	11,7			10,4	°C
BULANIKLIK	2,25	1,05	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	345			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,8				mg / L
DEMİR	0,07	0,71	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,025			0,005	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.