



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 02.09.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,58			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	16,9			16,7	°C
BULANIKLIK	31,3	2,03	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	30	0	0	0	
İLETKENLİK	305			317	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,6				mg / L
DEMİR	0,19	0,52	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,465			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,94	ppm
PHs				+0,10	
ALKANİTE	207,4				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	4,07				< 50 mg/L
AMONYAK	0,06				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.