



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.09.2018

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,40			7,30	6.5 - 9
SICAKLIK	15,3			12,1	°C
BULANIKLIK	14,9	1,33	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	368			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,05	0,48	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,133			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,97	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.