



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.10.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	14,0			13,9	°C
BULANIKLIK	15,0	2,19	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	363			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,13	0,46	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,195			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
TOC				10,0	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.