



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.10.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,57						7,55		6.5 - 9
SICAKLIK	14,1						13,2		°C
BULANIKLIK	29,0		1,44		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	25		0		0		0		
İLETKENLİK	368						373		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1								mg /L
DEMİR	0,16		0,36		0,02		0,02		< 0.2mg/L
MANGAN	0,353						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,10		ppm
PERMANGANAT							0,32		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,25	0,14	0,01	0,16	-	0,01	0,08	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.