



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:02.11.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,98			7,81	6.5 - 9
SICAKLIK	16,7			16,6	°C
BULANIKLIK	12,0	0,89	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	313			317	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,09	0,49	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,116			0,018	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,20	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.