



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:02.12.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,11			7,89	6.5 - 9
SICAKLIK	11,9			11,7	°C
BULANIKLIK	4,19	1,07	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	314			322	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,07	0,46	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,077			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				11,9	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
KALSİYUM				80,1	mg / L
MAGNEZYUM				6,87	mg / L
TOPLAM SERTLİK				23,1	FS
BAKİR				0,28	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,04	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.