



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.01.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,65	6.5 - 9
SICAKLIK	9,0			8,8	°C
BULANIKLIK	19,1	1,76	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	352			358	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,26	0,46	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,240			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.