



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.01.2022

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,66			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	10,0			9,8	°C
BULANIKLIK	19,8	2,14	0,14	0,14	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	344			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,13	0,54	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,243			0,011	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,29	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.