



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 03.02.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,88			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	7,2			6,9	°C
BULANIKLIK	11,0	1,28	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	366			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,11	0,58	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,137			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,90	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.