



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:03.03.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,96			7,72	6.5 - 9
SICAKLIK	6,5			6,2	°C
BULANIKLIK	4,95	1,27	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	336			343	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,09	0,61	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,118			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,91	ppm
KALSİYUM				72,4	mg / L
MAGNEZYUM				8,64	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,7	FS
BAKIR				0,17	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.