



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:03.04.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,84			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,1	°C
BULANIKLIK	5,08	0,86	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	375			381	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,05	0,64	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,064			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				11,71	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,08	ppm
KALSİYUM				67,2	mg / L
MAGNEZYUM				6	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,3	FS
BAKIR				0,48	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,26	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.