



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.04.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,23			9,75	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,7	°C
BULANIKLIK	5,78	1,57	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			378	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,10	0,69	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,069			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.