



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.05.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,79	6.5 - 9
SICAKLIK	9,0			8,5	°C
BULANIKLIK	5,26	1,57	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	348			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,05	0,76	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,068			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,92	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.