



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 03.06.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,94			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	9,7			9,6	°C
BULANIKLIK	2,29	1,02	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	348			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,07	0,76	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,025			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,41	ppm
PHs				+0,10	
ALKANİTE	213,5				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,68				mg / L
NİTRİT	0,07				< 0.5 mg/L
NİTRAT	12,84				< 50 mg/L
AMONYAK	0,05				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.