



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:03.07.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,70			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	10,2			9,5	°C
BULANIKLIK	1,97	0,98	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	382			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,02	0,80	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,019			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				10,29	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,23	ppm
KALSİYUM				73,6	mg / L
MAGNEZYUM				6,24	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,0	FS
BAKIR				0,25	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,21	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.