



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.07.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,06			7,87	6.5 - 9
SICAKLIK	10,3			8,9	°C
BULANIKLIK	2,64	1,25	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	367			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,03	0,87	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,031			0,010	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

