



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.08.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,60			7,49	6.5 - 9
SICAKLIK	13,1			12,2	°C
BULANIKLIK	5,86	0,87	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	365			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,57	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,086			0,010	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.