



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.08.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	11,8			9,6	°C
BULANIKLIK	5,99	1,74	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	357			360	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,72	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,063			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.