



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.09.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,45			7,35	6.5 - 9
SICAKLIK	16,8			16,7	°C
BULANIKLIK	30,3	2,10	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	30	0	0	0	
İLETKENLİK	304			315	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg /L
DEMİR	0,15	0,50	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,450			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
TOC				8,4	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.