



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.11.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,69			7,58	6.5 - 9
SICAKLIK	15,9			15,9	°C
BULANIKLIK	14,8	0,82	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	361			366	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,17	0,37	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,265			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,30	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.