



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 03.12.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,10			7,87	6.5 - 9
SICAKLIK	11,7			11,5	°C
BULANIKLIK	7,09	1,06	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	315			320	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,13	0,51	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,086			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
PHs				+0,07	
ALKANİTE	198,86				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,23				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	10,05				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.