



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:03.12.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,94			7,52	6.5 - 9
SICAKLIK	11,9			12,2	°C
BULANIKLIK	10,8	0,85	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	361			368	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	8,8				mg / L
DEMİR	0,09	0,54	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,171			0,004	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,08	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.