



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.01.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,10			7,89	6.5 - 9
SICAKLIK	9,6			9,2	°C
BULANIKLIK	4,67	0,84	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	323			328	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,46	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,061			0,011	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,93	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.