



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.02.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,72	6.5 - 9
SICAKLIK	7,7			7,5	°C
BULANIKLIK	5,30	0,82	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			369	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,07	0,62	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,058			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,28	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.