



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 04.02.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,04			7,87	6.5 - 9
SICAKLIK	8,9			8,3	°C
BULANIKLIK	6,74	1,38	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	333			338	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,14	0,54	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,151			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	213,5				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,9				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.