



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:04.03.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,20			7,59	6.5 - 9
SICAKLIK	7,3			6,5	°C
BULANIKLIK	9,20	1,53	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	355			369	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,06	0,63	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,104			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
KALSİYUM				75,2	mg / L
MAGNEZYUM				6,24	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,4	FS
BAKİR				0,17	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.