



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:04.03.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,94			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	6,5			6,1	°C
BULANIKLIK	4,72	1,22	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	337			343	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,69	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,079			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,86	ppm
PHs				+0,16	
ALKANİTE	213,50				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,86				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.