



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 04.04.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,60	6.5 - 9
SICAKLIK	7,4			7,0	°C
BULANIKLIK	6,23	0,94	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	373			382	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,07	0,66	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,072			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,00	ppm
PHs				+0,01	
ALKANİTE	228,14				
ALÜMİNYUM				0,03	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,3				mg / L
NİTRİT	0,14				< 0.5 mg/L
NİTRAT	15,06				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.