



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.05.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,98			7,90	6.5 - 9
SICAKLIK	8,8			8,3	°C
BULANIKLIK	5,02	1,07	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	371			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,04	0,65	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,052			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,24	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.