



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.06.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,75			7,41	6.5 - 9
SICAKLIK	9,7			9	°C
BULANIKLIK	1,60	0,77	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	378			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,03	0,64	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,014			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.